

Опросный лист на шаровые краны

ОБЪЕКТ: Проектно – сметная часть технико – экономического обоснования по строительству газопровода Ø1420мм «Гаракум – Малай» II нитка L-125км.	№ ОПРОСНОГО ЛИСТА: 666 – ТХ.0.8	ЛИСТОВ	ЛИСТ
		2	1

№ п/п	Наименование параметра	Ед. из-мер.	Значение параметра
Основные параметры			
1	Количество кранов	шт.	7
2	Номинальный диаметр DN (Ду)	мм	150
3	Номинальное давление PN (Py)	кгс/см ²	80
4	Полнопроходность	-	<input checked="" type="checkbox"/> -полнопроходной, <input type="checkbox"/> -неполнопроходной
5	Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93		Класс А
6	Тип корпуса крана	–	<input checked="" type="checkbox"/> - сварной, <input type="checkbox"/> - разъемный
7	Тип среды	–	<input checked="" type="checkbox"/> - газ, <input type="checkbox"/> - нефть и нефтепродукты, <input type="checkbox"/> - вода горячая, <input type="checkbox"/> - пар, <input type="checkbox"/> - другая
8	Вид управления	–	<input type="checkbox"/> - Пневмопривод, <input type="checkbox"/> - Электропривод <input checked="" type="checkbox"/> - Пневмогидропривод, <input type="checkbox"/> - Электрогидропривод, <input type="checkbox"/> - Редуктор (ручка), <input type="checkbox"/> - Другой
9	Тип установки	–	<input type="checkbox"/> - Надземная, <input checked="" type="checkbox"/> - Подземная
10	Расчетный срок эксплуатации	лет	30
11	Противопожарное исполнение	-	да
12	Расстояние от оси трубопровода до фланца привода	мм	2220
13	Материалы прокладок и уплотнений, их описание	мм	Согласно стандарту завода-изготовителя
14	Расстояние от поверхности земли до поверхности трубопровода	мм	1000
15	Наличие покрытия усиленного типа	–	<input checked="" type="checkbox"/> - Да, <input type="checkbox"/> - Нет
16	Климатическое исполнение	–	<input checked="" type="checkbox"/> - У1, <input type="checkbox"/> - ХЛ1, <input type="checkbox"/> - Т1
17	Температура окружающей среды	°С	min: -31 max: +50
18	Сейсмостойкость	баллы	7
Параметры среды			
19	Состав среды		Природный газ
20	Давление рабочей среды	кгс/см ²	75
21	Температура рабочей среды	°С	min: 25, max: 45
22	Механические примеси (состав)	–	<input type="checkbox"/> - Да, <input checked="" type="checkbox"/> - Нет
Присоединение к трубопроводу			

Опросный лист на шаровые краны

ОБЪЕКТ: Проектно – сметная часть техни- ко – экономического обоснования по строи- тельству газопровода Ø1420мм «Гаракум – Малай» II нитка L-125км.	№ ОПРОСНОГО ЛИСТА 666 – ТХ.О.11	ЛИСТОВ	ЛИСТ
		2	2

24	Толщина стенки	мм	4
25	Категория прочности	—	К42 (ТУ 14-3-1128-2000)
26	Материал трубопровода		Ст.20 (ТУ 14-3-1128-2000)
	Если с переходными кольцами		
27	длина	мм	мин. 250

Дополнительные требования

Должен поддерживаться двунаправленный поток.

Примечание:

☒ - Нужно, ☐ - Не нужно

ГИП

Нач. отд.

Зам.нач.отд.



Поладов М.К.

Гурбангулыев Т.Г.

Аманова Е.И.