

Опросный лист на шаровые краны

ОБЪЕКТ: TNGIZT-da gurulmagy meýilleşdirilýän AGPD-dan Gaz turbinalaryny tebigy gaz bilen üpjün etmek üçin gazgeçirijiniň taslamasy.	№ ОПРОСНОГО ЛИСТА: 1336 – ТХ.О.1	ЛИСТОВ	ЛИСТ
		2	1

№ п/п	Наименование параметра	Ед. из- мер.	Значение параметра
Основные параметры			
1	Количество кранов	шт.	1
2	Номинальный диаметр DN (Ду)	мм	300
3	Номинальное давление PN (Ру)	кгс/см ²	80
4	Полнопроходность	-	<input checked="" type="checkbox"/> -полнопроходной, <input type="checkbox"/> -неполнопроходной
5	Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93		Класс А
6	Тип корпуса крана	-	<input checked="" type="checkbox"/> - сварной, <input type="checkbox"/> - разъемный
7	Тип среды	-	<input checked="" type="checkbox"/> - газ, <input type="checkbox"/> - нефть и нефтепродукты, <input type="checkbox"/> - вода горячая, <input type="checkbox"/> - пар, <input type="checkbox"/> - другая
8	Вид управления	-	<input type="checkbox"/> - Пневмопривод, <input type="checkbox"/> - Электропривод <input checked="" type="checkbox"/> - Пневмогидропривод, <input type="checkbox"/> - Электрогидропривод, <input type="checkbox"/> - Редуктор (ручка), <input type="checkbox"/> - Другой
9	Тип установки	-	<input type="checkbox"/> - Надземная, <input checked="" type="checkbox"/> - Подземная
10	Расчетный срок эксплуатации	лет	30
11	Противопожарное исполнение	-	да
12	Расстояние от оси трубопровода до фланца привода	мм	2350
13	Материалы прокладок и уплотнений, их описание	мм	Согласно стандарту завода-изготовителя
14	Расстояние от поверхности земли до поверхности трубопровода	мм	1000
15	Наличие покрытия усиленного типа	-	<input checked="" type="checkbox"/> - Да, <input type="checkbox"/> - Нет
16	Климатическое исполнение	-	<input checked="" type="checkbox"/> - У1, <input type="checkbox"/> - ХЛ1, <input type="checkbox"/> - Т1
17	Температура окружающей среды	°C	min: - 22 max: +45
18	Сейсмостойкость	баллы	9
Параметры среды			
19	Состав среды		Природный газ
20	Давление рабочей среды	кгс/см ²	35
21	Температура рабочей среды	°C	min: 25, max: 40
22	Механические примеси (состав)	-	<input type="checkbox"/> - Да, <input checked="" type="checkbox"/> - Нет
Присоединение к трубопроводу			