

Опросный лист на запорный клапан

ОБЪЕКТ: *Garaçop-Tagtabazar gazgeçerijisiniñ 67-99,9km aralygynyñ (L=32,9km) durkyny täzelemek.*

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ЛИСТОВ

ЛИСТ

ШИФР: 772SK

772SK-TX.O.4

2

1

№ п/п	Наименование параметра	Ед. измер.	Значение параметра
Основные параметры			
1	Количество клапанов	шт.	12
2	Номинальный диаметр DN (Ду)	мм	15
3	Номинальное давление PN (Ру)	кгс/см ²	160
4	Полнопроходность	-	<input checked="" type="checkbox"/> -полнопроходной, <input type="checkbox"/> -неполнопроходной
5	Герметичность затвора по ГОСТ 9544-93		Класс А
6	Тип корпуса клапана	-	<input type="checkbox"/> - разъемный, <input checked="" type="checkbox"/> - сварной
7	Материалы прокладок и уплотнений, их описание	-	Согласно стандарту завода-изготовителя
8	Тип среды	-	<input checked="" type="checkbox"/> - газ, <input type="checkbox"/> - нефть и нефтепродукты, <input type="checkbox"/> - вода горячая, <input type="checkbox"/> - пар, <input type="checkbox"/> - другая
9	Вид управления	-	<input type="checkbox"/> - Пневмопривод, <input type="checkbox"/> - Электропривод <input type="checkbox"/> - Пневмогидропривод, <input type="checkbox"/> - Электрогидропривод, <input checked="" type="checkbox"/> - Ручной, <input type="checkbox"/> - Другой
10	Тип установки	-	<input type="checkbox"/> - Подземная, <input checked="" type="checkbox"/> - Надземная
11	Расчетный срок эксплуатации	лет	30
12	Противопожарное исполнение	-	да
13	Наличие покрытия	-	Согласно стандарту завода-изготовителя
14	Климатическое исполнение	-	<input checked="" type="checkbox"/> - У1, <input type="checkbox"/> - ХЛ1, <input type="checkbox"/> - Т1
15	Температура окружающей среды	°С	min: -27 max: +49
16	Сейсмостойкость	баллы	7
Параметры среды			
17	Состав среды		Природный газ
18	Давление Рраб.(Рпр.)	кгс/см ²	55
19	Температура рабочей среды	°С	+(25-40)
20	Механические примеси (состав)	-	<input type="checkbox"/> - Да, <input checked="" type="checkbox"/> - Нет
Присоединение к трубопроводу			
21	Присоединение к трубопроводу	-	<input type="checkbox"/> - фланцевое <input type="checkbox"/> - с патрубками (переходные кольца) <input checked="" type="checkbox"/> - муфтовое <input type="checkbox"/> - под приварку
22	Параметры присоединяемой трубы:		
23	Диаметр	мм	25
24	Толщина стенки	мм	5,5

Опросный лист на запорный клапан

ОБЪЕКТ: <i>Garaçop-Tagtabazar gazgeçerijisiniñ 67-99,9km aralygynyñ (L=32,9km) durkyny täzelemek.</i>	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	ЛИСТОВ	ЛИСТ
ШИФР: 772SK	772SK-TX.O.4	2	2

25	Категория прочности		K42
26	Материал трубопровода		Ст.20 TDS 8734-75*/B20 TDS8733-74*
	<i>Если с переходными кольцами</i>		
27	длина	мм	-

Дополнительные требования

Примечание:

марка запорного клапана по проекту – 15с576к

местонахождение запорного клапана – линейная часть, крановый узел (стояк отбора газа)

Начальник ОТГиХН



Лакгиева Г.С.

Инженер



Беков Р.Г.

/ ГИП



Беков Г.Ч.