

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №8

на поставку вертикально стального водяного резервуара V- 700м<sup>3</sup> с монтажом для нужд управления «Лебапгазчыкарыш» на 2025г.

### 1. Наименование и описание товара

Стальной вертикальный водяной резервуар (далее по тексту - «Товар») предназначены для хранения и обеспечения технической водой на месторождении Наип.

### 2. Место и условия поставки

2.1 Поставка Товара должен осуществляется по адресу Лебапская База №4.

2.2 Аппарат должен поставляться в сборе со всеми комплектующими в полной заводской готовности (включая монтажная документация, несущая металлоконструкция, опоры, лестницы, арматуры, дыхательные клапаны и.т.п.).

### 3. Требования по техническим характеристикам Товара

Товар должен состоят из дыхательных клапанами и приборами для замера уровня и объема.

#### 3.1 Расчетные параметры работы

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| - Объем, м <sup>3</sup>              | 700              |
| - Хранимый продукт                   | техническая вода |
| - Расход воды, м <sup>3</sup> /ч:    | от 10 до 20      |
| -Расчетная температура воздуха , °С: | + 47 / -25       |

#### 3.2 Расчетная давления, МПа (кгс/см<sup>2</sup>):

до 0,1 (1,0)

#### 3.3 Конструкция, диаметр входа и выхода воды, мм :

определить проектом

#### 3.4 Толщина стенки резервуара , мм

не менее 6

#### 3.5 Прибавка на коррозии, мм

3

#### 3.6 Площадка на крыше :

Ограждения

#### 3.7 Сейсмичность района

7 баллов

#### 3.8 Высота и диаметр

определить проектом

### 4. Требования по монтажу

#### 4.1 Условия монтажа (планируемое)

Новый резервуар будет монтироваться на той же площадке, после демонтажа существующего резервуара


### 5. Требования по гарантии и надежности Товара

#### 5.1 Срок службы, лет, не менее:

20

Главный инженер Управления «Лебапгазчыкарыш»

Главный технолог Управления «Лебапгазчыкарыш»



Ф. Ягмыров

Б. Гулмырадов