

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5
на поставку комплекта паровой котельной установки для нужд управления
«Лебапгазчыкарыш» на 2025г.

1. Наименование и описание товара

Паровая котельная установка (далее по тексту - «Товар») предназначены для создания водяного пара высокой температуры.

2. Место и условия поставки

2.1 Поставка Товара должен осуществляется по адресу Лебапская База №4 согласно контракта.

2.2 Котел должен поставляться в сборе со всеми комплектующими в полной заводской готовности (включая монтажная документация, несущая металлоконструкция, опоры, платформы, экономайзеры, шкафы управления, КИП и А, арматуры, вентилятор, питательные насосы котла, установка водоподготовки, бак воды, дымовая труба, конденсатор, деаэратор, расходные материалы на 2 года, и.т.п.).

2.3 Необходимо предусмотреть шеф монтаж (рабочий персонал предоставляется Заказчиком)

3. Требования по техническим характеристикам Товара

В комплект установки должна быть предусмотрена система водоподготовки.

3.1 Расчетные параметры

-Пара производительность, кг/ч:	от 10000 до 50000
-Температура пара, °С:	+150
- Расчетная давления пара, МПа (кгс/см ²)	0,6
-Расчетная температура воздуха, °С:	от -28 до +48
-Вид топлива	природный газ
-Теплоноситель	вода
-Тип	наружный


4. Требования по гарантии и надежности товара от поставщика

Нужно предоставлять опыт работы и отзывы производителя по производству комплекта котла. После выпуска товара Заводское испытание товара должен проходить с участием Заказчика. Вместе товаром приложит, инструкция по установке и эксплуатации, сертификат качества на товар, монтажные чертежи с проектом. Качество товара должен соответствовать международным стандартам EN 12953

Срок службы, лет, не менее: 20

Гарантийные условия: 8000 часов или 1 год, что наступит раньше.

Главный инженер Управления «Лебапгазчыкарыш»



Ф. Ягмыров

Главный технолог Управления «Лебапгазчыкарыш»



Б. Гулмырадов